



Oznaczenia:



Projektowany hydrant wewnętrzny z węzem półsztywnym o DN 25 mm + gaśnica



Projektowana lokalizacja gaśnicy



Projektowane drzwi w podanej klasie odporności ogniowej (tutaj: EIS 30)



Projektowana izolacja z wełny mineralnej na wysokość pokazanej kondygnacji (realizacja przy termomodernizacji)



Projektowana ściana w podanej klasie odporności ogniowej (tutaj: REI 60)

UWAGA:

i-54/L54/t54/1. Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnic

Temat:  
Przebudowa poddasza i zmiana sposobu użytkowania na sale dydaktyczne w budynku administracyjnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy Pl. Kościelnym 6 w Cieszynie

Adres:  
działki nr: 130 i 33  
obręb: 44 Cieszyn  
Plac Kościelny 5

Inwestor:  
Towarzystwo Ewangelickie im. ks. Franciszka Michejdy ul. Sienkiewicza 2 43-400 Cieszyn

Temat rysunku:  
RZUT  
PIERWSZEGO  
PIETRA  
BUDYNEK SZKOŁY  
PLAC KOŚCIELNY 5  
  
SKALA 1:100  
RYS. NR: A-3  
DATA: 12.2019

Opracowanie:

Projektant:

Sprawdzający: